



Prüfbescheinigung

Auftraggeber: FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
CH-5505 Brunegg

Auftragsgegenstand: Beurteilung der einbruchhemmenden Festverglasung gemäß ÖNORM EN 1627:2011, DIN EN 1627:2011, sowie SN EN 1627:2011 Widerstandsklasse RC4

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Prüfbericht 17/0155_01 und die Gutachterliche Stellungnahme 17/0155_02 bestätigt die gbd LAB, dass die einbruchhemmende Festverglasung, auch als Festverglasung (Seiten- und Oberteile) von Türelementen, die Anforderungen der EN 1627 in Widerstandsklasse RC4 erfüllt.

Geltungsdauer: --

gbd Prüfer
LAB

Prüf- und Inspektionsstelle
gbd Lab GmbH www.gbd.at
Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
Ing. Helmut Immler