



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT Nr. 12/10-A315-K1

Version 1.de

Prüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit nach:

DIN EN 1191 : 2000-08 „Fenster und Türen – Dauerfunktionsprüfung – Prüfverfahren“

Antragsteller FeuerschutzTeam AG
 Kirchstr. 3
 5505 Brunegg
 SCHWEIZ

Bauart 2-flügelige, nicht selbstschließende Schachtfront aus Brandschutzplatten und nicht brennbaren Werkstoffen, montiert in Leichtbauwand

Produktbezeichnung Schachtfront Fries

Schloss Espagnoletten-Stangenschloss (Drehstangenschloss)

Maße Rahmenaußenmaß (B x H) 1590 x 2492 mm
 Türblattdicke 18 mm
 + Rahmenaufdopplung 18 mm

Wandbauart Leichtbauwand

Prüfergebnis gemäß Prüfbericht Nr. 12/10-A315-B1 vom 15.07.2013

Anzahl der Zyklen	
161.209	Anschlagstift getauscht
200.000	Prüfung beendet

Gültigkeit Laufzeit der Norm

Frank T... AG

Dipl.-Ing. M. Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 15.07.2013

Marion Schwaiger
 Sachbearbeiterin

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr.156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

