

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 11-000425-PR01 (GAS04-C02-04-de-01)

zu den in den Grundlagen genannten Prüfberichten



Auftraggeber: **Feuerschutz Team AG**
Kirchstrasse 3

5505 Brunegg/Aargau
Schweiz

Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2010
EN ISO 10140-2: 2010
EN ISO 717-1: 1996+A1: 2009
Prüfberichte der Prüfsérie
10 000775 über Schallschutz-
gaben an Türlösungen

Produkt: **Innentür, ein- und zweiflüglig**

Bauweise: **Füllungstür Confort 59**
Füllungstür aus Holz und Holzwerkstoffen,
Türvarianten mit Glasfüllungen und mit opaken Türfüllung

Türhöhe: **1,00 m ... 1,25 m x 2,00 m ... 2,50 m (b x h)**

Zarge: **Holz- und Stahlzargentypen,
alternativ als Umfassungs- oder Rahmzarge**

Bauhöhe: **1,00 m ... 2,50 m x 2,00 m ... 2,50 m (b x h)**

Füllungsart: **überfälzt aufschlagende und flächenbündig einschlagende
Türvarianten, mehrfach gefälzt (Leibungsfalz optional)**

Fälzschicht: **1 ... 2 Zargenfalzdichtungen, Türfalzdichtung (optional)
1 bzw. 2 Bodendichtungen (automatisch absenkend oder
Anschlagschwelle mit Dichtprofil)**

Bauweise: **...**

Verwendungshinweise

Diese Stellungnahme enthält
Verbindungen mit den genannten
Grundlagen als Nachweis der
Schalldämmung eines Bauteils.

Gültigkeit

Die Prüfung der Schalldämmung
ermöglicht keine Aussagen
über andere Leistungs- und
qualitätsrelevante Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion.

Die Gültigkeit der Stellung-
nahme verliert ihre Gültigkeit mit
dem Inkrafttreten der Änderung
in der Grundlage (Normen oder
Prüfberichte).

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w
Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



Ausführungsvarianten bis

$$R_w (C; C_{tr}) = 39 (-1; -3) \text{ dB}$$

gemäß Abschnitt 4.2

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prüfberichten
(01/06/07)".

Inhalt

Die Stellungnahme umfasst
insgesamt 17 Seiten.

1. Auftrag
2. Grundlagen der Bauweise
3. Zusammenfassung der Konstruktions-
merkmale
4. Ergebnisse und Ergebnisse

18. März 2015
17. April 2015



J. Kemmer
Geschäftsführer
Dr. Jochen Peichl
Ulrich Sieberath

H. Junne
Dr. rer. oec. habil. (T-4)
Prüfungsausschuss
Rosenheim



LSW - Labor für Schall- und Wärmesstechnik GmbH
- das Schallschutzprüfzentrum des ift Rosenheim

Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl
Ulrich Sieberath

Lackermannweg 28
D-83071 Stephanskirchen

Tel. +49 (0)8031/261-2250
Fax: +49 (0)8031/261-2508
www.lsw-gmbh.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822

Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 434 826
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr. 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

DAFRA DAP-PL-0808.99
Sachverständige Prüfstelle Gruppe I
für Eignungs- und Güteprüfung DIN 4109