



# Prüfzentrum für Bauelemente


Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

Version 1.de

## KURZBERICHT NR. 12/10-A314-K2

Messung der Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2006-11

<b>Antragsteller</b>	FeuerschutzTeam AG Kirchstrasse 3 5505 Brunegg Schweiz
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Schachtfront Vollbau</b>
<b>Bauart</b>	ein- und zweiflügelige Türelemente, auch aneinandergereiht, Türblätter aus doppelt Brandschutzplatten nbb, als Vollblatt, eingehängt in Zarge aus Brandschutzplatten
<b>Maße</b>	von 950 mm x 3050 mm bis 1950 mm + 1950 mm + 1950 mm x 3050 mm
<b>Dichtungen</b>	mind. eine vierseitig umlaufende Hohlkammerdichtungen
<b>Beschläge</b>	mind. 3 Bänder je Flügel, mind. Schloss mit einer Verriegelung oben und einer unten
<b>Prüfbericht</b>	Prüfbericht Nr. 12/10-A314-B2 vom 13.12.2012
<b>Messung Nr.</b>	12/10-A314-P4-M1
<b>Ergebnis</b>	 Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w$ (= $R_{w,P}$ ) $R_w$ (C; $C_{tr}$ ) = 37 (0; -1) dB
<b>Gültigkeit</b>	Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen



Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490



Stephanskirchen  
13.12.2012

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber  
Sachbearbeiter

Sparkasse Rosenheim  
Bankleitzahl 711 500 00  
Kontonummer 500 556 741  
Steuer-Nr.156/172/13009  
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle  
Landesbauordnung  
BAY 33  
Notified Body  
No. 1644